



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 16121726

Uppdragsgivare

Älvsala Nya Tomtägarförening
c/o Henry Olsson

Renmossevägen 4
139 56 VÄRMDÖ

Avser

Strandbadvatten**Strandbadvatten**

Provplats : Älvsalaviken

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2016-06-01	Ankomstdatum	: 2016-06-01
Provtagningsstidpunkt	: 1300	Ankomsttidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 17 °C	Temperatur vid ankomst	: 12 °C
Provets märkning	: Badvatten	Ansättningsdatum	: 2016-06-01
Provtagare	: Henry Olsson		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028167-2 MF	E coli	< 50		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 50		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".

Linköping 2016-06-03

Rapporten har granskats och godkänts av

Panagiotis Karalekas
Analysansvarig

Kontrollnr 7381 3689 1671 8529